

340.7

RADNY MIASTA BYDGOSZCZY  
JAROSŁAW WENDERLICH

Bydgoszcz, 12.12.2021

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Rada Miasta Bydgoszczy

wpływ  
dnia 13. 12. 2021

nr wpływu 1. dr. 3554

ilość załączników sztuk *Koceli*

Szanowna Pani

Monika Matowska

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy

Na podstawie art.24 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam interpelację do Prezydenta Bydgoszczy dot. zamknięć bydgoskich pływalni.

W ciągu ostatnich tygodni zamknięto kilka bydgoskich pływalni z powodu przekroczenia norm bakteriologicznych. W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Ile bydgoskich basenów z tego powodu zostało zamkniętych? Na jaki dokładnie czas? O ile zostały na tych pływalniach przekroczone normy bakteriologiczne?
- 2) W trakcie zamknięcia jakie dokładnie przeprowadzano prace? Jaki był ich zakres w odniesieniu do każdej pływalni i jaki był ich koszt?
- 3) Czy w najbliższym czasie miasto planuje kolejne zamknięcia?

Z poważaniem

Jarosław Wenderlich





PREZYDENT BYDGOSZCZY  
Rafał BRUSKI

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2021 r.  
RM. 0003.340.7.2021

**Pan**  
**Jarosław Wenderlich**  
**Radny Rady Miasta Bydgoszczy**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego dot. bydgoskich pływalni, w załączeniu przekazuję odpowiedź w tej sprawie, Zastępcy Dyrektora Bydgoskiego Centrum Sportu w Bydgoszczy.

*Z poważaniem*

*Mikołaj Kozłowski*  
wiz PREZYDENTA MIASTA  
Mikołaj Kozłowski  
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik:

pismo Zastępcy Dyrektora BCS



7155  
l.dz.....

Bydgoszcz, dnia 21.12.2021

**Pan Jarosław Wenderlich**  
**Radny Miasta Bydgoszczy**

W odpowiedzi na Pańską interpelację dot. zamknięć bydgoskich pływalni znak sprawy : RM.0003.340.7.2021 z dnia 15 grudnia 2021r.,


uprzejmie informuję, że w ostatnich tygodniach spośród 9 pływalni będących pod zarządem Bydgoskiego Centrum Sportu były zamknięte dwie pływalnie, czas ich zamknięcia wyniósł trzy tygodnie, normy bakteriologiczne zostały przekroczone o odpowiednio 300jtk/100ml i 500jtk/100ml.

Powodem zamknięcia była obecność bakterii legionella , której sprzyjają czynniki fizyko-chemiczne, takie jak podwyższona temperatura wody ( 25- 45 stopni Celsjusza), korozja materiałów konstrukcyjnych instalacji, zaburzenia ciśnienia wody, niskie stężenie środka dezynfekcyjnego, zastoiny wody oraz czynniki biotyczne i co najważniejsze higiena osób korzystających z pływalni. Społeczeństwo polskie bagatelizuje ten problem, pomimo stosownych zapisów zawartych w regulaminach pływalni zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno – higienicznych na pływalniach pkt. 1.10. „bezwzględnie każda osoba przed wejściem do hali basenowej powinna dokładnie umyć się mydłem i splukać pod natryskiem ( bez kostiumów kąpielowych)” 50% odwiedzających nasze obiekty nie stosuje się do tych zaleceń. Klienci po ciężkiej pracy fizycznej, po pobycie na siłowni traktują pływalnie nie jako miejsce do pływania, a bardziej jako łaźnię miejską. Reasumując konieczna jest ciągła edukacja naszych klientów.

Wysokie wymogi parametrów jakości wody dla pływalni obowiązują w naszym kraju od 2015 roku ( są wyższe i bardziej rygorystyczne niż w Niemczech) , jednakże Bydgoskie Centrum Sportu dla którego priorytetem jest bezpieczeństwo klientów

dokłada wszelkich starań aby monitorować jakość wody poprzez codzienne kilkukrotne badania wody przez naszych pracowników oraz dwa razy w miesiącu przez niezależne laboratorium badawcze. Wyniki otrzymane z laboratorium są niezwłocznie przekazywane do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. W przypadku stwierdzonych przekroczeń organ ten wydaje decyzję o zamknięciu pływalni. Ponowne otwarcie następuje po wydaniu pozytywnej decyzji przez „SANEPID” i poprzedzone jest przeprowadzeniem programu naprawczego oraz powtórny badaniem. Koszty tego działania są zróżnicowane, w zależności od wielkości obiektu i zastosowanej metody zwalczania tej bakterii ( istnieją cztery takie metody).

Bydgoskie Centrum Sportu planowo zamyka pływalnie corocznie w związku obowiązkiem przeprowadzenia przerw konserwacyjnych , natomiast o zamknięciu danego obiektu z powodu wystąpienia przekroczenia norm bakteriologicznych decyduje Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Zastępca Dyrektora  
Bydgoskiego Centrum Sportu  
  
Marcin Ossowski