

Bydgoszcz, dnia 17.7.2017r.

WZP-II.271.3.1528.2017.E

Oznaczenie i numer sprawy:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu z łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy” - WZP.271.3.2017.E (przetarg nieograniczony).

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie

„Dot. instalacji zegarowej pkt. 11.2. (załącznika do oferty pn. „Podział ceny na składniki”). Prosimy o informację czy zegar ma określać tylko czas czy powinien być zsynchronizowany z czasem systemu ESOK.?”

Odpowiedź:

Zegar powinien być zsynchronizowany z czasem systemu ESOK.

INSPEKTOR

Adam Wesotowski