

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2017 r.

WZP-II.271.1336.41.2017.B

**Oznaczenie i numer sprawy:**

**„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynków: głównego „A”, łącznika „B” i sali gimnastycznej „C” Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy ” - przetarg nieograniczony, WZP.271.41.2017.B**

1. Z projektu bud. egz. nr 2 pkt. 8 wynika, że należy zabezpieczyć konstrukcję dachową do stanu niezapalności NRO środkiem typu OGNIOPROTECT, w przedmiarach poz. 5 przyjęto tylko 150 m<sup>2</sup>. Proszę o uzupełnienie przedmiarów lub określenie, która część konstrukcji ma być objęta zakresem.  
Dokumentacja zakłada impregnację trzykrotną a przedmiary dwukrotną proszę o doprecyzowanie zakresu.  
**Odpowiedź:**  
Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. Przedmiar został udostępniony jako materiał pomocniczy.
2. Przed impregnacją konstrukcji należałoby ją oczyścić szczotkami stalowymi, brak pozycji w przedmiarach proszę o uzupełnienie.  
**Odpowiedź:**  
W postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, zatem należy w cenie oferty uwzględnić cały zakres zamówienia objęty dokumentacją projektową. Przedmiar został udostępniony jako materiał pomocniczy i nie będzie przez Zamawiającego uzupełniany.
3. Z dokumentacji wynika, że na czas prac zabezpieczyć strop oraz połacie dachu folią wodoodporną – plandeką, brak pozycji w przedmiarach proszę o uzupełnienie.  
**Odpowiedź:**  
Patrz odp. na pyt. 2.
4. Dokumentacja zakłada, że przed ułożeniem dachówki należy wypoziomować połacie dachowe, brak pozycji przedmiarach. Proszę o uzupełnienie.  
**Odpowiedź:**  
Patrz odp. na pyt. 2.
5. Na dachu znajdują się dwie konstrukcje pod instalacje sieci komórkowej, jedna z nich w osi dachu jest mocno skorodowana, dokumentacja nie określa zakresu co do tego urządzenia. Proszę o określenie zakresu prac oraz ewentualne uzupełnienie przedmiarów.  
**Odpowiedź:**  
Konserwacja skorodowanych elementów urządzeń sieci komórkowej należy do operatora sieci.

6. Przebywanie w polu urządzeń sieci komórkowych jest szkodliwe dla zdrowia człowieka z uwagi na emitowanie dużej ilości pola magnetycznego, czy na czas prac urządzenia zostaną wyłączone.

**Odpowiedź:**

Wykonawca może zwrócić się do operatora sieci o wyłączenie konserwacyjne anteny jednak termin i czas wyłączenia musi być ściśle uzgodniony z właściwym dla tego masztu operatorem sieci komórkowej.

7. Dokumentacja zakłada obudowę urządzeń elektrycznych na strychu (tzw. niespodzianek technicznych) - brak pozycji w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Patrz odp. na pyt. 2.

8. Projekt bud. egz. nr 2 str. 25 na budynku dydaktycznym zakłada dołożenie murłaty w miejscach przecieków. Brak pozycji w przedmiarach proszę o uzupełnienie.

Na budynku łącznika projekt zakłada przełożenie kleszczy oraz dołożenie kolejnych pod zaprojektowaną płytew dla usztywnienia konstrukcji, brak pozycji w przedmiarach, przyjęto tylko wymiany uszkodzonych elementów. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Patrz odp. na pyt. 2.

9. Z uwagi na przyjęcie szacunkowych pozycji w przedmiarach w celu ich weryfikacji zwracam się z prośbą o przesłanie dokumentacji ( rzuty i przekroje) w większym czytelnym formacie w pdf lub dwg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje lepszej jakości skanami.

10. Z paragrafu 18 umowy wynika, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej. Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie na podstawie faktur częściowych na podstawie zatwierdzonych protokołów zgodnie ze stanem zaawansowania prac.

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający dopuszcza rozliczenie na podstawie faktur częściowych. W związku z powyższym § 18 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:**

„ 1.Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami częściowymi (*przejsciowymi*) tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową.

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez Inspektora Nadzoru protokoły:

1) w zakresie faktur częściowych (*przejsciowych*) – protokół stanu i wartości robót, wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury końcowej – protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy”.

11. Na dachu sali gimnastycznej znajdują się trzy wyrzutnie co do których nie określono zakresu prac. Proszę o określenie zakresu oraz uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Instalacje elektryczne pozycja:

16 – wyłączniki serwisowe

27 – kable 5x1,5mm<sup>2</sup>

28 – kabel sterowniczy  
29 – podłączenie przewodów kabelkowych  
31 – zarobienie kabla 5-żyłowego  
Dostawa wentylatorów i kasety sterowniczej po stronie branży sanitarnej.

12. W trakcie wizji lokalnej która odbyła się w dniu 29.06.2017 otrzymaliśmy informację, że w ramach zadania należy przenieść ze strychu sterowanie tablicą do kosza. Brak pozycji w przedmiarach proszę u uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć zasilanie dwóch napędów koszy. Instalacje elektryczne pozycja:

22 – przewody YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup> – zasilanie

24 – przewody YDY 4x1,5mm<sup>2</sup> – sterowanie

29 – podłączenie przewodów kabelkowych

Dostawa napędów koszy i kasety sterowniczej w dostawie technologii. Tablica sterowania koszami na korytarzu przy wejściu do sali gimnastycznej.

13. Co należy rozumieć pod poz. 47 przedmiaru branży elektrycznej?

**Odpowiedź:**

Należy podłączyć istniejące maszty odgromowe anten GSM do projektowanej instalacji odgromowej budynku.

14. Prosimy o zmianę zapisów § 18 wzoru umowy dotyczącego rozliczenia na: rozliczanie na podstawie faktur częściowych w systemie rozliczeń miesięcznych oraz faktury końcowej.

**Odpowiedź:**

Por. odpowiedź na pyt. nr 10

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert. Tym samym Zamawiający wyznacza:**

1) termin składania ofert – 13 lipca 2017r. do godz. 12.00.

2) termin otwarcia ofert- 13 lipca 2017 r. godz. 12.15.

**Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami

  
**Inspektor Nadzoru**  
**mgr. Janusz Chmielewski,**  
nr upr. bud. NR 70 312 7 0 0

**INSPEKTOR**  
  
**Kinga Olejnik-Kokot**