



PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał BRUSKI

Bydgoszcz, dnia 26 lipca 2024 r.

RM.0003.29.4.2024

Pan Paweł Bokiej

Radny Rady Miasta Bydgoszczy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 12 lipca br. dotyczącą funkcjonowania systemu retencji przy ulicy Podgórnej, w załączeniu przekazuję pismo Pana Stanisława Drzewieckiego, Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o., w powyższej sprawie.

*z poważaniem
Rafał Bruski*

Załączniki:

- 1 - pismo z dnia 23.07.br. Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji;
- 2 - Potwierdzenie z dnia 11.12.2023 r. PINB

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
tel.: 52 58 58 358, fax: 52 58 58 301
e-mail: prezydent@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

Bydgoski Rok
NATO i JFTC



BYDGOSZCZ
MIASTO
MUZYKI

unesco
Member of
the Creative Cities Network



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

NO.071/0025/2024

Bydgoszcz, dnia 23.07.2024r.

Pan Paweł Bokiej
Radny Rady Miasta
Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

dot. interpelacji nr RM.0003.29.4.2024

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o., w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego informuje, że w dniu 10 lipca 2024r. występujący w Bydgoszczy opad był deszczem o sumarycznej warstwie między 20 a 30 mm w różnych lokalizacjach miasta, co oznacza, że na każdy metr kw. powierzchni spadło 20-30 litrów wody. Statystycznie był to deszcz zdarzający się raz na 2 – 4 lat. Nowa infrastruktura kanalizacji deszczowej wybudowana w ramach projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” w tym zbiorniki na terenie miasta napłynęły się wodą w 70-80%. W ul. Podgórną wybudowany system retencyjny również zadziałał w sposób prawidłowy, co potwierdziło wypełnienie się zbiorników wodą deszczową.

Spływ wody deszczowej całą szerokością ulicy spowodowany był geometrią ulicy, która przy takiej intensywności deszczu uniemożliwiała wpływ wszystkich wód do wpustów ulicznych, jednakże mieściła się w obrębie krawężników.

W załączeniu przekazujemy zaświadczenie organów administracji budowlanej o braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania obiektu potwierdzającą odbiór zbiornika retencyjnego nr 2 w ul. Podgórną – PINB.520.377.2023.JW.

Prezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Drzewiecki



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



PINB.520.377.2023.JW

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Potwierdzenie

przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

W oparciu o art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) potwierdza się przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych z dnia 04.12.2023 r. (wpływ do tut. inspektoratu w dniu 04.12.2023 r.) inwestycji polegającej na:

Rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Podgórznej, Nowodworskiej i Orlej w Bydgoszczy wraz z budową zbiornika retencyjnego nr 2 wraz z połączeniami – C3_K14_5.2, na terenie działki o nr ew. 119, obręb 96, działki o nr ew. 197/3, obręb 98 oraz działki o nr ew. 248/2 obręb 99 w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa”

w/w roboty zostały wykonane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30.06.2022 r. Nr 314/2022 znak: WAB.II.6740.200.2022.KSJ,

Nie wnosi się sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania całości przedmiotowego obiektu.

**Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz**

Jednocześnie przypominam, że:

- zgodnie z art. 62 ww. ustawy obiekty budowlane powinny być w trakcie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz sprawdzeniu instalacji elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat,
- stosownie do art. 63 ww. ustawy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty dotyczące obiektu /np. protokoły z przeglądów/,
- obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytych stanie technicznym i estetycznym,
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez zgody organu pociąga za sobą odpowiedzialność karną z art. 93 ww. ustawy.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Bydgoszczy
Piotr Koruszał
Piotr Koruszał

Otrzymują:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
pełnomocnik: Daniel Górecki

Załączniki zgodnie z art. 57 ust. 8 Prawa Budowlanego:

- dziennik budowy
 - mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
2. Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy
 3. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
 4. a/a PINB JW

Sprawę prowadziła: Justyna Wojciechowska
tel. 525858802

KIEROWNIK BUDOWY
Patrycja Żala
mgr inż. Patrycja Żala
nr upr. KUP/0200/WBS/17