

Bydgoszcz, 5.02.2022

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Rada Miasta Bydgoszczy

wpływ dnia 07.02.2022  
nr wpływu *vide 3684*  
ilość załączników sztuk *Wanderlich*

**Szanowna Pani**

**Monika Matowska**

**Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy**

Na podstawie art.24 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam interpelację do Prezydenta Bydgoszczy dot. zrzucania ścieków do Brdy.

Ostatnimi czasy pojawiły się doniesienia ze strony mieszkańców odnośnie nielegalnych zrzutów ścieków do Brdy:

- 1) Ile nielegalnych zrzutów ścieków do wód na terenie miasta Bydgoszczy wykryto w ciągu ostatnich 2 lat? Czy udało się ustalić sprawców? Jak wpłynęły one na środowisko rzeki Brdy?
- 2) Czy MWIK podjęło działania w związku z doniesieniami medialnymi odnośnie odbywających się w pobliżu dworca PKS, niedaleko wieżowców River Tower oraz tuż za mostem Bernardyńskim zrzutów? Jakie kroki zostały podjęte?
- 3) W jakich punktach rzeki (i na jakim odcinku) badany jest stan czystości Brdy (na terenie miasta Bydgoszczy)?

Z poważaniem

Jarosław Wenderlich



PREZYDENT BYDGOSZCZY  
Rafał BRUSKI

Bydgoszcz, dnia 16 lutego 2022 r.

RM.0003.355.5.2022

**Pan  
Jarosław Wenderlich  
Radny  
Rady Miasta Bydgoszczy**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie zrzutów ścieków i stanu czystości rzeki Brdy, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pana Stanisława Drzewieckiego.

Jednocześnie chciałbym poinformować, iż odpowiedź na pytanie w sprawie badań stanu czystości Brdy zostanie udzielona w terminie późniejszym, po uzyskaniu informacji w sprawie z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

*z powodzeniem*  
*[Signature]*

Załącznik:  
- pismo MWiK Sp. z o.o.



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 364 192 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83


adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

KW/01664/2022

Bydgoszcz 2022-02-14



Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ul. Niedźwiedzia 4

85-103 Bydgoszcz

Monika Dulonik

Kierownik Księgaratu

w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

16. 02. 2022  
Dotyczy: Pisma RM.0003.355.5.2022

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Jarosława Wenderlicha pismo z dnia 08.02.2022 r. (sygn. akt RM.0003.355.5.2022), w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zrzutu ścieków i czystości rzeki Brdy, uprzejmie informuję, że Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o. o. prowadzi systematyczne kontrole sieci kanalizacyjnej należącej do Spółki. Pracownicy Zakładu Sieci Kanalizacyjnej dokonują przeglądów okresowych kanałów oraz obiektów na oczyszczalniach wód deszczowych wraz z wylotami. Wykonywane są również czyszczenia separatorów oraz zbiorników na oczyszczalniach wód deszczowych. W ramach zrealizowanych poprzednich kontraktów na modernizację i rozbudowę kanalizacji deszczowej zainstalowano także w 16 punktach sondy do monitorowania prawidłowej pracy sieci kanalizacji deszczowej. To daje dyspozytorowi możliwość szybkiej reakcji na ewentualne nieprawidłowości.

W ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się kilka sytuacji, w których do wód na terenie miasta Bydgoszczy trafiły ścieki sanitarne. Były one w znacznym stopniu wynikiem zapchania kanalizacji piętrowej, w efekcie czego doszło do przelania się ścieków bytowych do ścieków deszczowych i odpływu ich wylotami do rzeki lub Kanału. Z takimi zdarzeniami mieliśmy do czynienia choćby:

- 4.09.2020 wełniany Rynek 7
- 3.10.2020 ul. Pijarów
- 16.12.2020 ul. Mińska
- 17 kwiecień 2021 ul. Marcinkowskiego -Focha
- 8 lipca 2021 przy Czarnej Drodze
- 16 lipca 2021 na Piaskach,
- 12 i 23 lipca 2021 na ul. Jagiellońskiej przy PKSi-e -po potężnych ulewach,
- Styczeń 2022 ul Jagiellońska przy PKS

W takich sytuacjach, natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia z Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub bezpośrednio po zgłoszeniu przez mieszkańców na numer alarmowy 994, Zakład Sieci Kanalizacyjnej przystępuje do usunięcia awarii. Udrażniany jest przewód sanitarny, czyszczony jest kanał deszczowy. Czas usuwania awarii przez pracowników Zakładu nie przekracza 4 godzin od momentu otrzymania powiadomienia.

W większości przypadków powodem zapchania kanalizacji są niestety sami korzystający z kanalizacji, którzy do toalet domowych wrzucają rzeczy, które tam nigdy nie powinny się znaleźć – np. pieluchy, szmaty, ręczniki, kleje, betony, gruz po remoncie, kije, listwy drewniane. Niejednokrotnie zdarzają się też elementy ceramiczne np. doniczki. To wszystko wędruje następnie do sieci kanalizacyjnej i dochodzi do powstania czopu, który uniemożliwia swobodny przepływ ścieków w kanale i powoduje jego niedrożność. Ważnym etapem w procesie usuwania tego typu awarii jest szybkie powiadomienie odpowiednich służb (BCZK, MWiK), tak by pracownicy Zakładu Sieci Kanalizacyjnej mogli natychmiast przystąpić do jej likwidacji.

W ostatnim czasie udało się podjąć działania zmierzające do zidentyfikowania sprawcy nielegalnego zrzutu ścieków z beczkowszu. Zdarzenie miało miejsce w dniu 29 października 2021 roku na kanale deszczowym w ul. Modrzewiowej. Stwierdzono tam nielegalny zrzut ścieków bytowych bezpośrednio do wpustu deszczowego. Sprawa została zgłoszona na Policję w dniu 03 listopada 2021r. Dochodzenie prowadzone jest przez Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście.

W ostatnim okresie pojawiło się zjawisko zrzutu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta. Wspólnie z Miastem przygotowywane są rozwiązania systemowe, które mają na celu uszczelnienie systemu i eliminację takich zdarzeń.

Ostatnie zgłoszenie (styczeń 2022 r.) w sprawie zrzutu ścieków w okolicach Dworca PKS dotarło do nas praktycznie po tygodniu od zdarzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia o pojawieniu się nieczystości w Brdzie służby MWiK natychmiast przystąpiły do kontroli, która objęła wszystkie wyloty kanalizacji deszczowej do Brdy wraz z podczyszczalniami na odcinku od ul. Uroczej do Łużyckiej. Kontrola ta nie wykazała żadnych nieprawidłowości, nie stwierdzono także żadnych niepokojących sygnałów mogących wskazywać na stałe przedostawanie się nieczystości do rzeki poprzez wyloty kanalizacji deszczowej. Dlatego istotne w takich wypadkach jest natychmiastowe powiadamianie służb MWiK, aby można było szybko zadziałać przy poszukiwaniu sprawcy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o. o. ściśle współpracuje z jednostkami, do których zawiadomienia o nielegalnym zrzucie ścieków do rzeki lub Kanału - z Urzędem Miasta z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałem Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, a także z Bydgoskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W zakresie badania stanu czystości rzeki, MWiK bada jakość wody z rzeki Brdy na ujęciu SW-4 "Czyżkówko" z częstotliwością 2 x w tygodniu w zakresie bakteriologicznym, hydrobiologicznym i fizykochemicznym w celu kontroli jej jakości i oceny technologicznej dla stacji uzdatniania wody. Dodatkowo w okresie wiosenno-letnim (w centrum miasta) badana jest jakość wody w rzece Brdzie pod kątem jej przydatności do kąpielni, w związku z organizowanymi przez UM w Bydgoszczy zawodami pływackimi w miesiącu sierpniu. Wyniki badań przesyłane są do SANEPIDU. Rzeka badana jest w zależności od trasy organizowanych zawodów, do tej pory były to następujące nabrzeża:

1. Wyspa Młyńska
2. Opera Nova
3. Hala Łuczniczka
4. UKS "Kopernik"

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym

do kąpeli (Dz.U. z 2019, poz. 255) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy stwierdza przydatność wody do kąpeli w rzece Brdzie.

Badaniom podlegają również wyloty kanalizacji deszczowej oraz urządzenia podczyszczające. Odbywają się one dwa razy do roku. Badanie stanu wybranych urządzeń i wylotów, których odbiornikami są zarówno rzeki: Brda i Wisła, jak i Kanał Bydgoski, wynika z treści pozwoleń wodnoprawnych dla danych wylotów. Badane wyloty zlokalizowane są na terenie całego miasta m.in. na Miedzyniu, Czyżkówku, w Śródmieściu, na Kapuściskach, Zimnych Wodach oraz w Fordonie. Podczas kontroli stanu urządzeń podczyszczających nie zanotowano niepokojących zjawisk.

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Stanisław Drzewiecki