



Bydgoszcz, dn. 20.07.2020 r.

WF.042.20.5.2019

ID: 19 8 6 0 7 2

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Funduszy Europejskich
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuitska 1
85-102 Bydgoszcz
NIP: 2531011863
REGON: 092351297

Pani

Agnieszka Tuczyńska

Dyrektor

Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dotyczy projektu numer RPKP.03.05.01-04-0004/16

W związku z zaleceniem zawartym w informacji pokontrolnej nr WF-I-R.44.1.169.2019.PR informuję, że w wyznaczonym terminie tj. do dn. 30 czerwca 2020 r. zostały zrealizowane zalecenia dotyczące obiektu Zespołu Szkół nr 36 (Sp nr 57 obecnie) przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Bydgoszczy.

Wykonawca robót budowlanych PUBR Sp. z o.o. zbadał przyczyny stwierdzonego przez kontrolujących zawilgocenia ścian w miejscach kołkowania styropianu. Od momentu wezwania do usunięcia usterek Wykonawca kilkakrotnie wizytował obiekt w okresie podwyższonej wilgotności oraz w czasie niskich temperatur, ale nie zaobserwował zawilgocenia ścian oraz śladów po kołkowaniu styropianu. Wykonawca podkreślił, że w celu dochowania należytej staranności, aby wyeliminować mostek termiczny i aby zapobiec powstawaniu efektu tzw. biedronki, ocieplenie zostało wykonane z zastosowaniem termodybli. Wg Wykonawcy kontrola IZ na miejscu realizacji projektu odbywała się w momencie gdy elewacja budynku była naturalnie mokra z powodu padającego w tym dniu deszczu. Stwierdzone przez kontrolujących punktowe jaśniejsze przebarwienia w miejscach kołkowania były spowodowane naturalnym procesem osuszania się ściany (a nie zawilgoceniem), gdzie wilgoć odparowuje najpierw z miejsc cieplejszych (termodyble), a następnie z pozostałych powierzchni. Stanowisko Wykonawcy zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru podczas wizji lokalnej (notatka w załączeniu).

Mając na uwadze powyższe a także aktualny materiał fotograficzny (w załączeniu), Beneficjent – Miasto Bydgoszcz przyjęło wyjaśnienia wykonawcy, odstąpiono od działań naprawczych, które okazały się zbędne.

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich

Zofia Smolinska