

Bydgoszcz, dnia 27 października 2016 r.

WOA-I. 0003.10.13.2016

Pani
Lucyna Kojder-Szweda
Dyrektor
Wydziału Inwestycji Miasta

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
KANCELARIA OGÓLNA	
4	
data wpływu	28. 10. 2016
nr wpływu
liczba załączników

Temat: dot. interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych na XXXVI Sesji

W związku ze zgłoszonym/ą Wiceprzewodniczącego **Panią/Pana Kazimierza Drozda** wnioskiem podczas XXXVI Sesji Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 26 października 2016 r., przekazuję treść w celu udzielenia odpowiedzi.

Wiceprzewodniczący poruszył problem przystani, którą zarządza CWZS Zawisza. Przy ul. Tamka znajduje się budynek z okładziną dachową z drzewa – kiedyś wyróżniony w skali kraju. Aktualnie budynek szpeci okolicę. Radny pyta: czy okładzina budynku spełnia wymogi techniczne; czy można wystąpić o analizę rękojmi/gwarancji i dokonać naprawy tej inwestycji ?

Proszę o przygotowanie odpowiedzi w 2 egzemplarzach, w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. i dostarczenie do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, pok. 302 A.

Przygotowując projekt odpowiedzi proszę użyć znaku sprawy nadanego przez komórkę merytoryczną tj.: WOA-I.0003.10.13.2016.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny po podpisaniu przez nadzorującego Prezydenta/Sekretarza/Skarbnika Miasta prześle podpisaną odpowiedź w wersji elektronicznej zainteresowanemu Radnemu, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz do WIM .

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Marta Ejskowska

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
tel.: (52) 58 58 453 fax.: (52) 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl

D. Głan!
27.12.2016



ZASTĘPCA PREZYDENTA BYDGOSZCZY
Miroslaw KOZŁOWICZ

Bydgoszcz, 4 listopada 2016r.

WOA-I.0003.10.13.2016

**Pan
Kazimierz Drozd
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Bydgoszczy**

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek ws. okładziny budynku przystani przy ul. Tamka – czy okładzina budynku spełnia wymogi techniczne; czy można wystąpić o analizę rękojmi/gwarancji i dokonać naprawy tej inwestycji – zgłoszony podczas XXXVI Sesji Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 26 października 2016r.

Szanowny Panie Przewodniczący!

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak wyżej – uprzejmie informuję, że zarówno okres gwarancji na roboty budowlane jak i rękojmi za wady fizyczne upłynął we wrześniu 2015r.

Drewniana okładzina budynku (z *materialu naturalnego – jesion amerykański poddany obróbce termicznej, tzw. thermowood*) została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, a sporządzona przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu w 2014r. opinia techniczna potwierdziła poprawność przyjętych rozwiązań projektowych oraz wykonawstwa (uznając między innymi, że zagrożenie korozją biologiczną drewna jest w tym przypadku znikome).

W świetle powyższego trudno więc mówić o *problemie* przystani w kontekście okładziny drewnianej, a co za tym idzie o *potrzebie naprawy inwestycji*. Ponadto kierownik przystani, przedstawiciel zarządzającego obiektem (CWZS Zawisza), według stanu na dzień 03.11.2016r., nie potwierdził potrzeby naprawy okładziny drewnianej.

Z poważaniem

Miroslaw Kozłowicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Miroslaw Kozłowicz